

Директор ГБПОУ КК «Кореновский
политехнический техникум»

Т.А. Шалюгина
« 24 »



АКТ

проверки работоспособности объектового оборудования прямой связи системы «Мираж» с пультом централизованного наблюдения пожарной охраны г. Кореновска

« 24 » декабря 2019г.

г. Кореновск

Комиссия в составе:

председатель - директор Шалюгина Татьяна Александровна

(должность ФИО руководителя обслуживаемого объекта)

члены комиссии - директор ООО «Брандмейстер» Сапуга Петр Павлович

монтер АПС ООО «Брандмейстер» Ридель Максим Алексеевич

монтер АПС ООО «Брандмейстер» Жаворонков Алексей Владимирович

« 24 » декабря 2019г. в соответствии с ППБ-101-89 и РД 009-02-96 провела проверку технического состояния дополнительного оборудования прямой связи «Мираж» с пультом централизованного наблюдения пожарной охраны г. Кореновска, установленного в зданиях ГБПОУ КК «Кореновский политехнический техникум»

(наименование обслуживаемого объекта)

расположенном по адресу:

Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Выселковская, 29- А


В ходе проверки комиссия установила, что:

1. Согласно контракта производятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту объектового оборудования прямой связи «Мираж» с пультом централизованного наблюдения пожарной охраны г. Кореновска, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.
2. Во время проверки оборудование находилось в исправном состоянии.
3. Проведен замер ёмкости резервного питания.
4. Проведен контроль прохождения сигнала на пульт централизованного наблюдения пожарной части (г. Кореновск, ул. Фрунзе, 203).
5. Проверены действия работников объекта по управлению оборудованием.

Заключение

Система объектового оборудования прямой связи «Мираж» с пультом централизованного наблюдения пожарной охраны г. Кореновска на момент проверки находилась в исправном состоянии и полностью выполняла своё функциональное назначение.


Председатель комиссии


Т.А. Шалюгина

Члены комиссии


П.П. Сапуга


М.А. Ридель


А.В. Жаворонков



АКТ

проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

« 21 » декабря 2019г.

г. Кореновск

Комиссия в составе:

председатель - директор Шалюгина Татьяна Александровна

(должность ФИО руководителя обслуживаемого объекта)

члены комиссии - директор ООО «Брандмейстер» Сапуга Петр Павлович

гл. инженер ООО «Брандмейстер» Пономаренко Алексей Иванович

монтер АПС ООО «Брандмейстер» Жаворонков Алексей Владимирович

« 21 » декабря 2019г. в соответствии с ППБ-101-89 и РД 009-02-96 провела проверку технического состояния систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), установленного в зданиях ГБПОУ КК «Кореновский политехнический техникум»

(наименование обслуживаемого объекта)

расположенном по адресу:

Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Выселковская, 29- А

В ходе проверки комиссия установила, что:

1. Согласно контракта производятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.
2. Во время проверки оборудование находилось в исправном состоянии.
3. Проведен замер ёмкости резервного питания.
4. Проверены действия работников объекта по управлению оборудованием.

Заключение

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на момент проверки находились в исправном состоянии и полностью выполняли своё функциональное назначение.

Председатель комиссии


_____ Т.А. Шалюгина

Члены комиссии


_____ П.П.Сапуга


_____ А.И.Пonomаренко


_____ А.В. Жаворонков

