

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ
(общезитие)**

1. Информация об объекте

Наименование ГБПОУ КК "Кореновский политехнический техникум"
 Местонахождения(адрес) Краснодарский край, г. Кореновск ул. Выселковская 29 "А"
 Форма собственности объекта краевая
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)
 Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ГБПОУ КК "Кореновский политехнический техникум"
Директор Шалюгина Т.А., телефон: +7(86142)4-71-43
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предприниматель: ИНН, телефон и т.д.)
 Количество этажей здания 4, этаж расположения объекта 1-й

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,5 см	соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
Лестница на входе на территорию:				Не требуется
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016

¹ Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

1	2	3	4	5
порочки по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
контрастная окраска проступей краевых ступеней	С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5 %)		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п.5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2015
Автостоянка				Территория городского поселения
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10 % (но не менее 1)		п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
В том числе для транспорта инвалидов на кресло коляске размером 6,0 x 3,6 м	К	5 % (но не менее 1)		п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2016
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м		п. 5.2.2 СП 59.13330.2016
Обозначение выделенного машино-места:				
дорожной разметкой	О, С, Г, К	наличие		п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	О, С, Г, К	наличие		п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
Съезд/въезд с тротуара на парковку:				
уклон	К	не более 10 %		п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см		п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
Путь к входу в здание:				
указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
продольный уклон пути движения	К	не более 5 %	соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Открытая лестница:			отсутствует	Не требуется
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края поступи верхней и нижней ступеней	С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
контрастная окраска проступей краевых ступеней	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	не более 9,0 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
длина марша пандуса	К	не более 1/20 (5 %)		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
уклон пандуса (высота / длина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса				
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 не требуется, вход с уровня тротуара
поручни на высоте	О, С	90 см		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 не требуется
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5 %)		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016

1	2	3	4	5
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот 3,0 м и более)	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 не требуется
Входная площадка			соответствует	
Размер входной площадки:				
при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м		п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Поверхность покрытия входной площадки твердая, нескользкая	К, О, С	наличие	наличие	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	наличие	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж _1_				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м	соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
на стенах	С	не более 10 см	соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см	соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни на высоте	О, С	90 см	соответствуют	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Дополнительные раздельные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	не требуются	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
Горизонтальное завершение поручня сверху и снизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см	наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	наличие	п. 5.1.12, 6.2.8 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			не требуется	Приобретено подъемное устройство (ступенькоход)
высота одного подъема	К, О	не более 0,45 м	-	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5 %)	-	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
уклон при перепаде высот 20 см и менее	К, О	не более 1/10 (10 %)	-	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	-	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	-	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	-	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	-	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня сверху и снизу с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см	-	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м	К, О	наличие	наличие	п. 5.1.14, 6.2.13 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	-	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	-	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-	п. 6.1.6 СП 59.13330.2016
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			-	

1	2	3	4	5
габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м	-	п. 6.2.14. СП 59.13330.2016
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м	-	п. 6.2.13. СП 59.13330.2016
Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие	-	п. 6.2.16 СП 59.13330.2016
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж 1__				
Комната для студента из числа МГН (при наличии такового) оборудована в уровне 1 этажа				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр. (библиотека)				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования:				
при расположении сбоку	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	-	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
при фронтальном подходе	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	-	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	-	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов, в том числе:	К, О, С, Г	не менее 5 %	-	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 0,75 % (но не менее одного места)	-	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Предприятия торговли			-	
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м	-	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-	п. 8.4.2 СП 59.13330.2016

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

1	2	3	4	5
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м		п. 8.4.2 СП 59.13330.2016
Предприятия питания			-	
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м		п. 8.4.7 СП 59.13330.2016
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1		п. 8.4.7 СП 59.13330.2016
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5 %	соответствует	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресла-коляске	К	не менее 1,4 м	соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м	не требуется	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже):				
габариты кабины уборной (ширина / глубина)	К	1,65 м / 2,2 м	соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
ширина дверного проема	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	соответствует	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабинете:			-	
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
ширина прохода	К	не менее 1,2 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2016

1	2	3	4	5
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж_1				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5 % (но не менее 1)	соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина / глубина)	К	не менее 1,65 / 2,2 м	соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
2.6. Средства информации – этаж_1				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С	наличие	Не требуются	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	#
Пути движения	+#	+	+	#
Зона оказания услуги	+	+	#	#

Санитарно-гигиеническое помещение	+	#	+	#
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X	X	X
Объект недоступен					

* Организованы требования минимальной доступности

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территория	-
Вход	-
Пути движения	-
Зона оказания услуги	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-
Средства информации	-

6

« 31 » октября 20 22 г.
Дата составления Паспорта

Специалист 1 категории ГКУ КК – УСЭН в Кореновском районе
Должность лица, составившего Паспорт



подпись

Н.С. Коптун
Ф.И.О.