

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

(столовая)

1. Информация об объекте

Наименование Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Кореновский политехнический техникум» (ГБПОУ КК КПТ)

Место нахождения (адрес) Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Выселковская, д.29 «А»

Форма собственности объекта _____

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Кореновский политехнический техникум» (ГБПОУ КК КПТ), ИНН 2335005692, телефон/факс 8(86142) 4-71-43, директор Шалюгина Татьяна Александровна

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:			отсутствует	Нет необходимости
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:³	К	наличие		п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие		п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.		п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%		п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.		п. 4.1.8
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³	К	наличие		п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	не соответствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	не соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствует	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³	К	наличие	в наличии	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	не соответствует	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	не соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	в наличии	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	отсутствует	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	не соответствует	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	не соответствует	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	не соответствует	п. 4.1.15 менее 0,9 м
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 нет необходимости при наличии пандуса
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	не соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	не соответствует	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 нет необходимости
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	отсутствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	-	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-	п. 5.1.5

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж __1__				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	-	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	-	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	-	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:			-	
- на стенах	С	не более 10 см.	-	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	-	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			-	
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие		п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие		п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие		п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие		п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие		п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):				
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.		п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие		п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			-	
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой	С	наличие		п. 5.2.20

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
двери лифта				
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж _1_				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.			-	
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	не соответствует	п. 7.1.7 места не обозначены
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.		п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.		п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9 ∞
Предприятия торговли			-	
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	соответствует	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85	К	наличие	соответствует	п. 7.4.7

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
м. и свободное пространство для ног 0,75 м.				
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			-	
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:			-	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.		п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.		п. 7.1.9

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж __1__ туалет в здании не предусмотрен				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)		п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие		п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие		п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж __1__				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	отсутствуют	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории				
Вход	-	-	-	#
Пути движения				
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение				
Средства информации	-	#	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	×	×	×	×	×

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	-
Вход	На входе оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу, в соответствии со СП 59.13330.2012, ступени оборудовать поручнями и контрастной маркировкой. Размеры и поверхность покрытия входной площадки привести в соответствие. Высоту порогов в дверных проемах привести в соответствие (не выше 1,4 см).
Пути движения	-
Зона оказания услуги	Оборудовать и обозначить специальными знаками место (стол) для обслуживания МГН. Вокруг раковины раковины раковины оборудовать опорный поручень.

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Санитарно- гигиеническое помещение	-
Средства информации	Система средств информации зон и помещений должна предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указателем направления движения к месту получения услуги и сопровождать клиента по всему пути следования до места получения услуги. Обеспечить обозначение специальными символами доступные для МГН зоны обслуживания.

« 09 » февраля 2017г.
Дата составления Паспорта*

Специалист 1 разряда УСЗН в Кореновском районе
Должность лица, составившего Паспорт


подпись

Н.С. Ковтун
Ф.И.О.

* Паспорт составлен путем визуального осмотра