

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

### 1. Информация об объекте

Наименование Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Кореновский политехнический техникум» (ГБПОУ КК КПТ)

Место нахождения (адрес) Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Выселковская, 29 «А»

Форма собственности объекта \_\_\_\_\_

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Кореновский политехнический техникум» (ГБПОУ КК КПТ), ИНН 2335005692, телефон/факс 8(86142) 4-71-43, директор Шалюгина Татьяна Александровна e-mail: bagrich\_ps@mail.ru (Учредитель: Министерство образования и науки Краснодарского края Министр образования и науки Краснодарского края: Наталья Александровна Наумова Почтовый адрес: 350075 г. Краснодар, ул. Стасова, 180 тел: (861) 235-10-36 факс: (861) 231-82-47 Адрес сайта в сети Интернет: <http://www.edukuban.ru>

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

| Функциональные зоны / элементы объекта         | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>2.1. Участки и территории</b>               |                                  |                        |                                  |                                                       |
| <b>Вход на территорию:</b>                     |                                  |                        |                                  |                                                       |
| - ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К                                | не менее 0,9 м.        | соответствует                    | п. 4.1.7; 5.1.4                                       |
| - высота порога или перепад у калитки          | К                                | не более 1,4 - 1,5 см. | соответствует                    | п. 4.1.8; 5.1.4                                       |
| <b>Лестница на входе на территорию:</b>        |                                  |                        | отсутствует                      | нет необходимости                                     |
| - высота подъема ступеней                      | О, С                             | 12 – 15 см.            |                                  | п. 4.1.12                                             |

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                                                       | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования       | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| - ширина ступеней                                                                               | О, С                                | 35 - 40 см.                     |                                     | п. 4.1.12                                                |
| - единообразная геометрия ступеней                                                              | О, С                                | наличие                         |                                     | п. 4.1.12                                                |
| - поручни по обеим сторонам на высоте<br><b>90 см.</b>                                          | О, С                                | наличие                         |                                     | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)                 |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–<br>0,9 м. перед маршем вверх и вниз<br>шириной 0,3-0,5 м. | С                                   | наличие                         |                                     | п. 4.1.12                                                |
| - контрастная окраска <b>краевых</b> ступе-<br>ней                                              | С                                   | наличие                         |                                     | п. 4.1.12                                                |
| <b>Пандус, дублирующий лестницу на<br/>входе на территорию:</b>                                 | К                                   | наличие                         |                                     | п. 4.1.14                                                |
| - длина марша пандуса                                                                           | К                                   | не более 9,0 м.                 |                                     | п. 4.1.14                                                |
| - уклон пандуса (высота / длина)                                                                | К                                   | не более 1/20<br>(5%)           |                                     | п. 4.1.14                                                |
| - свободная зона в верхнем и нижнем<br>окончании пандуса                                        | К                                   | не менее<br>1,5 x 1,5 м.        |                                     | п. 4.1.15                                                |
| Поручни пандуса:                                                                                |                                     |                                 |                                     |                                                          |
| - вдоль обеих сторон                                                                            | К, О                                | наличие                         |                                     | п. 4.1.15                                                |
| - на высоте                                                                                     | К                                   | 0,7 м.                          |                                     | п. 4.1.15                                                |
| - на высоте                                                                                     | О                                   | 0,9 м.                          |                                     | п. 4.1.15                                                |
| - расстояние между поручнями                                                                    | К                                   | 0,9 - 1,0 м.                    |                                     | п. 4.1.15                                                |
| <b>Автостоянка</b>                                                                              |                                     |                                 |                                     |                                                          |
| Количество мест для транспорта инва-<br>лидов                                                   | О, С, Г, К                          | не менее 10%<br>(но не менее 1) |                                     | п. 4.2.1                                                 |

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                                                      | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| В том числе для транспорта инвалидов<br>на кресле-коляске размером <b>6,0 х 3,6 м.</b>         | К                                   | 5%                        |                                     | п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6                             |
| Расстояние от мест для транспорта ин-<br>валидов до входа в здание                             | К, О                                | не более 50 м.            |                                     | п. 4.2.2                                                 |
| Обозначение места специальным зна-<br>ком:                                                     |                                     |                           |                                     |                                                          |
| - на поверхности покрытия стоянки                                                              | О, С, Г, К                          | наличие                   |                                     | п. 4.2.1; рис. Д.6                                       |
| - на вертикальной поверхности (стене,<br>столбе, стойке и т.п.) на высоте не ме-<br>нее 1,5 м. | О, С, Г, К                          | наличие                   |                                     | п. 4.2.1; рис. Д.6                                       |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку:                                                            |                                     |                           |                                     |                                                          |
| - ширина                                                                                       | К                                   | не менее 1,0 м.           |                                     | рис. Д.5                                                 |
| - уклон                                                                                        | К                                   | не более 10%              |                                     | п. 4.1.8                                                 |
| - перепад высот в месте съезда                                                                 | К                                   | не более 1,5 см.          |                                     | п. 4.1.8                                                 |
| <b>Путь к входу в здание:</b>                                                                  |                                     |                           |                                     |                                                          |
| - указатели направления движения                                                               | К                                   | наличие                   | отсутствуют                         | п. 4.1.3 нет необходимости                               |
| - ширина пути движения                                                                         | К                                   | не менее 1,2 м.           | соответствует                       | п. 4.1.7                                                 |
| - продольный уклон пути движения                                                               | К                                   | не более 5%               | соответствует                       | п. 4.1.7                                                 |
| - высота бордюра по краям пешеходно-<br>го пути                                                | С                                   | не менее 5,0 см.          | соответствует                       | п. 4.1.8                                                 |
| <b>Открытая лестница:</b>                                                                      |                                     |                           | отсутствует                         | нет необходимости                                        |
| - высота подъема ступеней                                                                      | О, С                                | 12 – 15 см.               |                                     | п. 4.1.12                                                |
| - ширина ступеней                                                                              | О, С                                | 35 - 40 см.               |                                     | п. 4.1.12                                                |

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                                                       | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| - единообразная геометрия ступеней                                                              | О, С                                | наличие                   |                                     | п. 4.1.12                                                |
| - поручни по обеим сторонам на высоте<br><b>90 см.</b>                                          | О, С                                | наличие                   |                                     | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)                 |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–<br>0,9 м. перед маршем вверх и вниз<br>шириной 0,3-0,5 м. | С                                   | наличие                   |                                     | п. 4.1.12                                                |
| - контрастная окраска <b>краевых</b> ступе-<br>ней                                              | С                                   | наличие                   |                                     | п. 4.1.12                                                |
| <b>Пандус, дублирующий открытую ле-<br/>стницу:</b>                                             | К                                   | наличие                   |                                     | п. 4.1.14                                                |
| - длина марша пандуса                                                                           | К                                   | не более 9,0 м.           |                                     | п. 4.1.14                                                |
| - уклон пандуса (высота / длина)                                                                | К                                   | не более 1/20<br>(5%)     |                                     | п. 4.1.14                                                |
| - свободная зона в верхнем и нижнем<br>окончании пандуса                                        | К                                   | не менее<br>1,5 x 1,5 м.  |                                     | п. 4.1.15                                                |
| <b>Поручни пандуса:</b>                                                                         |                                     |                           |                                     |                                                          |
| - вдоль обеих сторон                                                                            | К, О                                | наличие                   |                                     | п. 4.1.15                                                |
| - на высоте                                                                                     | К                                   | 0,7 м.                    |                                     | п. 4.1.15                                                |
| - на высоте                                                                                     | О                                   | 0,9 м.                    |                                     | п. 4.1.15                                                |
| - расстояние между поручнями                                                                    | К                                   | 0,9 - 1,0 м.              |                                     | п. 4.1.15                                                |
| <b>2.2. Вход</b>                                                                                |                                     |                           |                                     |                                                          |
| <b>Лестница на входе наружная:</b>                                                              |                                     |                           |                                     |                                                          |
| - поручни по обеим сторонам                                                                     | О, С                                | наличие                   | в наличии                           | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)                  |
| - поручни на высоте                                                                             | О, С                                | 90 см.                    | не соответству-                     | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)                  |

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                                                 | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                     |                           | ют                                  |                                                          |
| - высота подъема ступеней                                                                 | О, С                                | 12 – 15 см.               | соответствует                       | п. 4.1.12                                                |
| - ширина ступеней                                                                         | О, С                                | 35 - 40 см.               | соответствует                       | п. 4.1.12                                                |
| - единообразная геометрия ступеней                                                        | О, С                                | наличие                   | в наличии                           | п. 4.1.12                                                |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b>                                    | К                                   | наличие                   | в наличии                           | п. 4.1.14                                                |
| - длина марша пандуса                                                                     | К                                   | не более 9,0 м.           | соответствует                       | п. 4.1.14                                                |
| - уклон пандуса (высота / длина)                                                          | К                                   | не более 1/20<br>(5%)     | не соответствует                    | п. 4.1.14                                                |
| - свободная зона в верхнем и нижнем<br>окончании пандуса                                  | К                                   | не менее 1,5 х<br>1,5 м.  | соответствует                       | п. 4.1.15                                                |
| Поручни пандуса:                                                                          |                                     |                           |                                     |                                                          |
| - вдоль обеих сторон                                                                      | К, О                                | наличие                   | отсутствуют                         | п. 4.1.15 только с одной стороны                         |
| - непрерывная поверхность по всей<br>длине                                                | К, О                                | наличие                   | отсутствует                         | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)                        |
| - на высоте                                                                               | К                                   | 0,7 м.                    | не соответствует                    | п. 4.1.15                                                |
| - на высоте                                                                               | О                                   | 0,9 м.                    | не соответствует                    | п. 4.1.15                                                |
| - расстояние между поручнями                                                              | К                                   | 0,9 - 1,0 м.              | не соответствую-<br>ют              | п. 4.1.15                                                |
| Подъемник, дублирующий наружную<br>лестницу на входе (при высоте подъема<br>более 3,0 м.) | К                                   | наличие                   | отсутствует                         | п. 4.1.14; п. 5.2.13 нет необходимости                   |
| <b>Входная площадка</b>                                                                   |                                     |                           |                                     |                                                          |

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                                    | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования           | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Размер входной площадки:                                                     |                                     |                                     |                                     |                                                          |
| - при открывании двери наружу                                                | К                                   | не менее 1,4х2,0<br>или 1,5х1,85 м. | соответствует                       | п. 5.1.3                                                 |
| - при наличии пандуса                                                        | К                                   | не менее<br>2,2 х 2,2 м.            | соответствует                       | п. 5.1.3                                                 |
| Нескользкое покрытие                                                         | К, О, С                             | наличие                             | отсутствует                         | п. 5.1.3                                                 |
| <b>Дверь входная наружная:</b>                                               |                                     |                                     |                                     |                                                          |
| - ширина проема одной створки двери в<br>свету                               | К                                   | не менее 0,9 см.                    | не соответствует                    | п. 5.1.4                                                 |
| - высота порога двери                                                        | К                                   | не более 1,4 см.                    | не соответствует                    | п. 5.1.4                                                 |
| Контрастная маркировка прозрачных<br>полотен дверей                          | С                                   | наличие                             | наличие                             | п. 5.1.5                                                 |
| <b>Тамбур</b> (глубина х ширина)                                             | К                                   | не менее<br>1,5 х 1,5 м.            | соответствует                       | п. 5.1.7; рис. Д. 10                                     |
| <b>Дверь входная внутренняя:</b>                                             |                                     |                                     |                                     |                                                          |
| - ширина проема одной створки двери в<br>свету                               | К                                   | не менее 0,9 см.                    | не соответствует                    | п. 5.1.4                                                 |
| - высота порога двери                                                        | К                                   | не более 1,4 см.                    | не соответствует                    | п. 5.1.4                                                 |
| Контрастная маркировка прозрачных<br>полотен дверей                          | С                                   | наличие                             | наличие                             | п. 5.1.5                                                 |
| <b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж __1__</b>  |                                     |                                     |                                     |                                                          |
| Ширина пути движения в коридорах,<br>галереях и т.п.                         | К                                   | не менее 1,5 м.                     | соответствует                       | п. 5.2.1                                                 |
| Ширина прохода в помещении с обору-<br>дованием и мебелью                    | К                                   | не менее 1,2 м.                     | -                                   | п. 5.2.1                                                 |
| Ширина дверных и открытых проемов в<br>стене, выходов из коридоров и помеще- | К                                   | не менее 0,9 м.                     | не соответствует                    | п. 5.2.4                                                 |

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                                           | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ний на лестничную клетку                                                            |                                     |                           |                                     |                                                                                                        |
| Высота порогов или перепад высот                                                    | К                                   | не более 1,4 см.          | не соответствует                    | п. 5.2.4                                                                                               |
| Конструктивные элементы и устройства<br>на пути движения, выступ:                   |                                     |                           |                                     |                                                                                                        |
| - на стенах                                                                         | С                                   | не более 10 см.           | соответствует                       | п. 5.2.7                                                                                               |
| - на отдельно стоящей опоре                                                         | С                                   | не более 30 см.           | соответствует                       | п. 5.2.7                                                                                               |
| <b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания<br>услуги)                              |                                     |                           |                                     |                                                                                                        |
| Ступени ровные с шероховатой по-<br>верхностью                                      | О, С                                | наличие                   | в наличии                           | п. 5.2.9                                                                                               |
| Поручни с двух сторон лестницы                                                      | О, С                                | наличие                   | отсутствуют                         | п. 5.2.15 на лестницах между этажами – с одной<br>стороны, у ступеней в коридоре отсутствуют<br>вообще |
| Поручни на высоте                                                                   | О, С                                | 90 см.                    | не соответству-<br>ют               | п. 5.2.15                                                                                              |
| Горизонтальное завершение поручня<br>вверху и внизу с не травмирующим<br>окончанием | С, О                                | не менее 30 см.           | не соответству-<br>ют               | п. 5.2.10 отсутствует                                                                                  |
| Тактильные указатели на поручнях ле-<br>стниц                                       | С                                   | наличие                   | отсутствуют                         | п. 5.2.16                                                                                              |
| Тактильный напольный указатель за 60<br>см. перед лестницей вверху и внизу          | С                                   | наличие                   | отсутствует                         | п. 5.2.10                                                                                              |
| Различный цвет ступеней и площадок<br>перед ними                                    | С                                   | наличие                   | частичное нали-<br>чие              | п. 5.2.12                                                                                              |
| <b>Пандус, дублирующий внутреннюю<br/>лестницу</b> (в зону оказания услуги):        |                                     |                           | отсутствует                         | нет необходимости                                                                                      |
| - высота одного подъема                                                             | К, О                                | не более 0,8 м.           |                                     | п. 5.2.13                                                                                              |

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                                            | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| - уклон (отношение высота / длина)                                                   | К, О                                | не более 1/20<br>(5%)     |                                     | п. 5.2.13                                                |
| - уклон при перепаде высот 20 см. и<br>менее                                         | К, О                                | не более 1/10<br>(10%)    |                                     | п. 5.2.13                                                |
| - горизонтальные площадки в верхнем и<br>нижнем окончании пандуса                    | К                                   | не менее 1,5 х<br>1,5 м.  |                                     | п. 5.2.13                                                |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса:                                                  | К, О                                | наличие                   |                                     | п. 5.2.15                                                |
| - на высоте                                                                          | К                                   | 0,7 м.                    |                                     | п. 5.2.15                                                |
| - на высоте                                                                          | О                                   | 0,9 м.                    |                                     | п. 5.2.15                                                |
| - расстояние между поручнями                                                         | К                                   | 0,9 - 1,0 м.              |                                     | п. 5.2.15                                                |
| - горизонтальное завершение поручня<br>вверху и внизу с нетравмирующим<br>окончанием | К, С, О                             | не менее 30 см.           |                                     | п. 5.2.15                                                |
| Различный цвет поверхности пандуса и<br>площадок перед ним (или световые<br>ленты)   | С                                   | наличие                   |                                     | п. 5.2.14                                                |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю<br>лестницу, при перепаде высот более 3,0<br>м.    | К, О                                | наличие                   |                                     | п. 5.2.13                                                |
| <b>Дверь входная внутренняя</b> (в зону<br>оказания услуги):                         |                                     |                           |                                     |                                                          |
| - ширина проема одной створки двери в<br>свету                                       | К                                   | не менее 0,9 см.          | не соответствует                    | п. 5.1.4                                                 |
| - высота порога двери                                                                | К                                   | не более 1,4 см.          | не соответствует                    | п. 5.1.4                                                 |
| Контрастная маркировка прозрачных<br>полотен дверей                                  | С                                   | наличие                   | наличие                             | п. 5.1.5                                                 |
| <b>Лифт пассажирский к зоне оказания</b>                                             |                                     |                           |                                     | Не предусмотрен проектом здания                          |

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                                                                         | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>услуги:</b>                                                                                                    |                                     |                           |                                     |                                                          |
| - габариты кабины (глубина x ширина)                                                                              | К                                   | не менее<br>1,5 x 1,7 м.  |                                     | п. 5.2.18                                                |
| - ширина дверного проема кабины (в<br>свету)                                                                      | К                                   | не менее 0,95 м.          |                                     | п. 5.2.18                                                |
| - тактильные средства информации на<br>кнопках управления лифта                                                   | С                                   | наличие                   |                                     | п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008                  |
| - тактильные указатели уровня этажа у<br>каждой двери лифта                                                       | С                                   | наличие                   |                                     | п. 5.2.20                                                |
| - напротив выхода из лифта цифровое<br>контрастное обозначение этажа на вы-<br>соте 1,5 м. размер не менее 10 см. |                                     | наличие                   |                                     | п. 5.2.20                                                |
| <b>2.4. Зона оказания услуги<sup>3</sup> – этаж _1_</b>                                                           |                                     |                           |                                     |                                                          |
| <b>Зал зрительный, читальный, ожида-<br/>ния и пр.</b>                                                            |                                     |                           | -                                   |                                                          |
| Количество мест для инвалидов-<br>колясочников                                                                    | К                                   | не менее 1%               |                                     | п. 7.1.7                                                 |
| Размер места для инвалида-<br>колясочника:                                                                        |                                     |                           |                                     |                                                          |
| - при доступе сбоку                                                                                               | К                                   | 0,55 x 0,85 м.            |                                     | п. 7.1.7                                                 |
| - при доступе спереди или сзади                                                                                   | К                                   | 1,25 x 0,85 м.            |                                     | п. 7.1.7                                                 |
| Высота поверхности столов, прилавков,<br>окошек касс и т.п.                                                       | К                                   | не более 0,85 м.          |                                     | п. 7.1.9                                                 |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у<br>места получения услуги                                                 | К                                   | не менее 1,0 м.           |                                     | п. 7.1.9                                                 |
| <b>Предприятия торговли</b>                                                                                       |                                     |                           | -                                   |                                                          |

<sup>3</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                                                         | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования  | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Высота поверхности столов, прилавков,<br>касс и т.п.                                              | К                                   | не более 0,85 м.           |                                     | п. 7.4.1                                                 |
| Глубина полок                                                                                     | К                                   | не более 0,5 м.            |                                     | п. 7.4.1                                                 |
| Количество доступных расчетно-<br>кассовых постов                                                 | К                                   | не менее 1                 |                                     | п. 7.4.2                                                 |
| Ширина прохода у расчетно-кассовых<br>постов                                                      | К                                   | не менее 1,1 м.            |                                     | п. 7.4.2                                                 |
| <b>Предприятия питания</b>                                                                        |                                     |                            | -                                   |                                                          |
| Ширина проходов                                                                                   | К                                   | не менее 0,9 м.            |                                     | п. 7.4.7                                                 |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.                                                                 | К                                   | не менее 1                 |                                     | п. 7.4.7                                                 |
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., вы-<br>сота 0,85 м. и свободное пространство<br>для ног 0,75 м. | К                                   | наличие                    |                                     | п. 7.4.7                                                 |
| <b>Гостиницы, пансионаты, санатории и<br/>т.д.</b>                                                |                                     |                            | -                                   |                                                          |
| Часть стойки-барьера регистрации (В x<br>Ш)                                                       | К                                   | не менее<br>0,85 x 1,0     |                                     | п. 7.1.9                                                 |
| Количество номеров для инвалидов                                                                  | К, О, С, Г                          | 5%                         |                                     | п. 6.3.1                                                 |
| Входная дверь в номер:                                                                            |                                     |                            |                                     |                                                          |
| - ширина проема двери                                                                             | К                                   | не менее 0,9 м.            |                                     | п. 6.3.2; 6.1.8                                          |
| - высота порога                                                                                   | К                                   | не более 1,4 см.           |                                     | п. 5.1.4                                                 |
| Свободное пространство в номере                                                                   | К                                   | диаметр<br>не менее 1,4 м. |                                     | п. 6.3.1                                                 |
| Туалет в номере (на этаже):                                                                       |                                     |                            |                                     |                                                          |

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                               | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования  | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| - ширина дверного проема                                                | К                                   | не менее 0,8 м.            |                                     | п. 6.3.2; 6.1.8                                          |
| - высота порога                                                         | К                                   | не более 1,4 см.           |                                     | п. 5.1.4                                                 |
| - пространство для размещения кресла-<br>коляски рядом с унитазом       | К                                   | не менее 0,75 м.           |                                     | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                     |
| - пространство для разворота кресла-<br>коляски                         | К                                   | диаметр<br>не менее 1,4 м. |                                     | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                     |
| - откидные опорные поручни, штанги                                      | К, О                                | наличие                    |                                     | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                     |
| <b>Обслуживание в кабинете:</b>                                         |                                     |                            |                                     |                                                          |
| - ширина проема двери                                                   | К                                   | не менее 0,9 м.            | не соответствует                    | п. 6.3.2; 6.1.8                                          |
| - высота порога                                                         | К                                   | не более 1,4 см.           | не соответствует                    | п. 5.1.4                                                 |
| - ширина прохода                                                        | К                                   | не менее 1,2 м.            | соответствует                       | п. 5.2.2                                                 |
| - стол с высотой рабочей поверхности                                    | К                                   | не более 0,85 м.           | соответствует                       | п. 7.1.9                                                 |
| - ширина и высота проема стола для ног                                  | К                                   | не менее 0,75 х<br>0,49 м. | соответствует                       | п. 7.1.9                                                 |
| - пространство для разворота кресла-<br>коляски                         | К                                   | диаметр<br>не менее 1,4 м. | соответствует                       | п. 5.2.2                                                 |
| <b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж _1_ не оборудовано</b> |                                     |                            |                                     |                                                          |
| Доля доступных кабин уборных от об-<br>щего количества                  | К                                   | 7%<br>(но не менее 1)      |                                     | п. 5.3.2                                                 |
| Знак доступности кабины для инвали-<br>дов                              | К                                   | наличие                    |                                     | п. 5.3.6                                                 |
| Размер кабины (ширина х глубина)                                        | К                                   | не менее<br>1,65 х 1,8 м.  |                                     | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                     |
| Ширина двери кабины                                                     | К                                   | не менее 0,9 м.            |                                     | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                     |

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                                                                                                              | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования  | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом                                                                                            | К                                   | не менее 0,75 м.           |                                     | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                                     |
| Пространство для разворота кресла-коляски                                                                                                              | К                                   | диаметр<br>не менее 1,4 м. |                                     | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                                     |
| Откидные опорные поручни, штанги                                                                                                                       | К, О                                | наличие                    |                                     | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                                     |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом                                                                                      | К                                   | наличие                    |                                     | п. 5.3.6                                                                 |
| <b>2.6. Средства информации – этаж __1__</b>                                                                                                           |                                     |                            |                                     |                                                                          |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения                                                          | К, С, Г                             | наличие                    | наличие                             | п. 5.5.1                                                                 |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками | К, С, Г                             | наличие                    | отсутствует                         | п. 5.5.8                                                                 |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте                                                                                      | К, С, Г                             | от 1,5 до 4,5 м.           | отсутствуют                         | п. 5.5.4; 5.5.6                                                          |
| Речевые информаторы                                                                                                                                    | С                                   | наличие                    | в наличии                           | п. 5.5.3; 5.5.4                                                          |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации                                                                                             | Г                                   | наличие                    | в наличии                           | п. 5.5.3; 5.5.4 светящиеся табло «Вход», «Выход» при аварийных ситуациях |

| 2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж __2__                             |      |                  |                        |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.                                                | К    | не менее 1,5 м.  | соответствует          | п. 5.2.1                         |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью                                             | К    | не менее 1,2 м.  | -                      | п. 5.2.1                         |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К    | не менее 0,9 м.  | не соответствует       | п. 5.2.4                         |
| Высота порогов или перепад высот                                                                 | К    | не более 1,4 см. | не соответствует       | п. 5.2.4                         |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:                                   |      |                  |                        |                                  |
| - на стенах                                                                                      | С    | не более 10 см.  | соответствует          | п. 5.2.7                         |
| - на отдельно стоящей опоре                                                                      | С    | не более 30 см.  | соответствует          | п. 5.2.7                         |
| <b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)                                              |      |                  |                        |                                  |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью                                                        | О, С | наличие          | в наличии              | п. 5.2.9                         |
| Поручни с двух сторон лестницы                                                                   | О, С | наличие          | отсутствуют            | п. 5.2.15 только с одной стороны |
| Поручни на высоте                                                                                | О, С | 90 см.           | не соответствую-<br>ют | п. 5.2.15                        |
| Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием                      | С, О | не менее 30 см.  | не соответствую-<br>ют | п. 5.2.10 отсутствует            |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц                                                         | С    | наличие          | отсутствуют            | п. 5.2.16                        |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз                            | С    | наличие          | отсутствует            | п. 5.2.10                        |

|                                                                                |         |                       |                   |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними                                  | С       | наличие               | Частичное наличие | п. 5.2.12                          |
| <b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу</b> (в зону оказания услуги):       |         |                       | отсутствует       | нет необходимости – подъем выше 3м |
| - высота одного подъема                                                        | К, О    | не более 0,8 м.       |                   | п. 5.2.13                          |
| - уклон (отношение высота / длина)                                             | К, О    | не более 1/20 (5%)    |                   | п. 5.2.13                          |
| - уклон при перепаде высот 20 см. и менее                                      | К, О    | не более 1/10 (10%)   |                   | п. 5.2.13                          |
| - горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса                 | К       | не менее 1,5 х 1,5 м. |                   | п. 5.2.13                          |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса:                                            | К, О    | наличие               |                   | п. 5.2.15                          |
| - на высоте                                                                    | К       | 0,7 м.                |                   | п. 5.2.15                          |
| - на высоте                                                                    | О       | 0,9 м.                |                   | п. 5.2.15                          |
| - расстояние между поручнями                                                   | К       | 0,9 - 1,0 м.          |                   | п. 5.2.15                          |
| - горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | К, С, О | не менее 30 см.       |                   | п. 5.2.15                          |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)   | С       | наличие               |                   | п. 5.2.14                          |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.    | К, О    | наличие               |                   | п. 5.2.13                          |
| <b>Дверь входная внутренняя</b> (в зону оказания услуги):                      |         |                       |                   |                                    |
| - ширина проема одной створки двери в свету                                    | К       | не менее 0,9 см.      | не соответствует  | п. 5.1.4                           |

|                                                                                                           |   |                       |                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|
| - высота порога двери                                                                                     | К | не более 1,4 см.      | не соответствует | п. 5.1.4                                |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей                                                          | С | наличие               | отсутствует      | п. 5.1.5 нет необходимости              |
| <b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>                                                          |   |                       | -                |                                         |
| - габариты кабины (глубина x ширина)                                                                      | К | не менее 1,5 x 1,7 м. |                  | п. 5.2.18                               |
| - ширина дверного проема кабины (в свету)                                                                 | К | не менее 0,95 м.      |                  | п. 5.2.18                               |
| - тактильные средства информации на кнопках управления лифта                                              | С | наличие               |                  | п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008 |
| - тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта                                                  | С | наличие               |                  | п. 5.2.20                               |
| - напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см. |   | наличие               |                  | п. 5.2.20                               |
| <b>2.4. Зона оказания услуги<sup>4</sup> – этаж _2_</b>                                                   |   |                       |                  |                                         |
| <b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>                                                          |   |                       | -                |                                         |
| Количество мест для инвалидов-колясочников                                                                | К | не менее 1%           |                  | п. 7.1.7                                |
| Размер места для инвалида-колясочника:                                                                    |   |                       |                  |                                         |
| - при доступе сбоку                                                                                       | К | 0,55 x 0,85 м.        |                  | п. 7.1.7                                |
| - при доступе спереди или сзади                                                                           | К | 1,25 x 0,85 м.        |                  | п. 7.1.7                                |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.                                                  | К | не более 0,85 м.      |                  | п. 7.1.9                                |

<sup>4</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

|                                                                                           |            |                         |   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---|-----------------|
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги                            | К          | не менее 1,0 м.         |   | п. 7.1.9        |
| <b>Предприятия торговли</b>                                                               |            |                         | - |                 |
| Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.                                         | К          | не более 0,85 м.        |   | п. 7.4.1        |
| Глубина полок                                                                             | К          | не более 0,5 м.         |   | п. 7.4.1        |
| Количество доступных расчетно-кассовых постов                                             | К          | не менее 1              |   | п. 7.4.2        |
| Ширина прохода у расчетно-кассовых постов                                                 | К          | не менее 1,1 м.         |   | п. 7.4.2        |
| <b>Предприятия питания</b>                                                                |            |                         | - |                 |
| Ширина проходов                                                                           | К          | не менее 0,9 м.         |   | п. 7.4.7        |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.                                                         | К          | не менее 1              |   | п. 7.4.7        |
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м. | К          | наличие                 |   | п. 7.4.7        |
| <b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>                                            |            |                         | - |                 |
| Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)                                                  | К          | не менее 0,85 х 1,0     |   | п. 7.1.9        |
| Количество номеров для инвалидов                                                          | К, О, С, Г | 5%                      |   | п. 6.3.1        |
| Входная дверь в номер:                                                                    |            |                         |   |                 |
| - ширина проема двери                                                                     | К          | не менее 0,9 м.         |   | п. 6.3.2; 6.1.8 |
| - высота порога                                                                           | К          | не более 1,4 см.        |   | п. 5.1.4        |
| Свободное пространство в номере                                                           | К          | диаметр не менее 1,4 м. |   | п. 6.3.1        |

|                                                                              |      |                            |                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------|----------------------|
| Туалет в номере (на этаже):                                                  |      |                            |                  |                      |
| - ширина дверного проема                                                     | К    | не менее 0,8 м.            |                  | п. 6.3.2; 6.1.8      |
| - высота порога                                                              | К    | не более 1,4 см.           |                  | п. 5.1.4             |
| - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом                | К    | не менее 0,75 м.           |                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| - пространство для разворота кресла-коляски                                  | К    | диаметр<br>не менее 1,4 м. |                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| - откидные опорные поручни, штанги                                           | К, О | наличие                    |                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| <b>Обслуживание в кабинете:</b>                                              |      |                            |                  |                      |
| - ширина проема двери                                                        | К    | не менее 0,9 м.            | не соответствует | п. 6.3.2; 6.1.8      |
| - высота порога                                                              | К    | не более 1,4 см.           | не соответствует | п. 5.1.4             |
| - ширина прохода                                                             | К    | не менее 1,2 м.            | соответствует    | п. 5.2.2             |
| - стол с высотой рабочей поверхности                                         | К    | не более 0,85 м.           | соответствует    | п. 7.1.9             |
| - ширина и высота проема стола для ног                                       | К    | не менее 0,75 х<br>0,49 м. | соответствует    | п. 7.1.9             |
| - пространство для разворота кресла-коляски                                  | К    | диаметр<br>не менее 1,4 м. | соответствует    | п. 5.2.2             |
| <b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж <u>2</u> не оборудовано</b> |      |                            |                  |                      |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества                            | К    | 7%<br>(но не менее 1)      |                  | п. 5.3.2             |
| Знак доступности кабины для инвалидов                                        | К    | наличие                    |                  | п. 5.3.6             |
| Размер кабины (ширина х глубина)                                             | К    | не менее<br>1,65 х 1,8 м.  |                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Ширина двери кабины                                                          | К    | не менее 0,9 м.            |                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |

|                                                                                                                                                         |         |                            |             |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом                                                                                             | К       | не менее 0,75 м.           |             | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                                     |
| Пространство для разворота кресла-коляски                                                                                                               | К       | диаметр<br>не менее 1,4 м. |             | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                                     |
| Откидные опорные поручни, штанги                                                                                                                        | К, О    | наличие                    |             | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                                     |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом                                                                                       | К       | наличие                    |             | п. 5.3.6                                                                 |
| <b>2.6. Средства информации – этаж <u>  2  </u></b>                                                                                                     |         |                            |             |                                                                          |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения                                                           | К, С, Г | наличие                    | отсутствуют | п. 5.5.1                                                                 |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками | К, С, Г | наличие                    | отсутствует | п. 5.5.8                                                                 |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте                                                                                       | К, С, Г | от 1,5 до 4,5 м.           | отсутствуют | п. 5.5.4; 5.5.6                                                          |
| Речевые информаторы                                                                                                                                     | С       | наличие                    | в наличии   | п. 5.5.3; 5.5.4                                                          |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации                                                                                              | Г       | наличие                    | в наличии   | п. 5.5.3; 5.5.4 светящиеся табло «Вход», «Выход» при аварийных ситуациях |

| 2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж __3__                             |      |                  |                        |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.                                                | К    | не менее 1,5 м.  | соответствует          | п. 5.2.1                         |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью                                             | К    | не менее 1,2 м.  | -                      | п. 5.2.1                         |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К    | не менее 0,9 м.  | не соответствует       | п. 5.2.4                         |
| Высота порогов или перепад высот                                                                 | К    | не более 1,4 см. | не соответствует       | п. 5.2.4                         |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:                                   |      |                  |                        |                                  |
| - на стенах                                                                                      | С    | не более 10 см.  | соответствует          | п. 5.2.7                         |
| - на отдельно стоящей опоре                                                                      | С    | не более 30 см.  | соответствует          | п. 5.2.7                         |
| <b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)                                              |      |                  |                        |                                  |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью                                                        | О, С | наличие          | в наличии              | п. 5.2.9                         |
| Поручни с двух сторон лестницы                                                                   | О, С | наличие          | отсутствуют            | п. 5.2.15 только с одной стороны |
| Поручни на высоте                                                                                | О, С | 90 см.           | не соответствую-<br>ют | п. 5.2.15                        |
| Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием                      | С, О | не менее 30 см.  | не соответствую-<br>ют | п. 5.2.10 отсутствует            |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц                                                         | С    | наличие          | отсутствуют            | п. 5.2.16                        |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз                            | С    | наличие          | отсутствует            | п. 5.2.10                        |

|                                                                                |         |                       |                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними                                  | С       | наличие               | отсутствует      | п. 5.2.12                          |
| <b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):</b>       |         |                       | отсутствует      | нет необходимости, высот более 3 м |
| - высота одного подъема                                                        | К, О    | не более 0,8 м.       |                  | п. 5.2.13                          |
| - уклон (отношение высота / длина)                                             | К, О    | не более 1/20 (5%)    |                  | п. 5.2.13                          |
| - уклон при перепаде высот 20 см. и менее                                      | К, О    | не более 1/10 (10%)   |                  | п. 5.2.13                          |
| - горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса                 | К       | не менее 1,5 х 1,5 м. |                  | п. 5.2.13                          |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса:                                            | К, О    | наличие               |                  | п. 5.2.15                          |
| - на высоте                                                                    | К       | 0,7 м.                |                  | п. 5.2.15                          |
| - на высоте                                                                    | О       | 0,9 м.                |                  | п. 5.2.15                          |
| - расстояние между поручнями                                                   | К       | 0,9 - 1,0 м.          |                  | п. 5.2.15                          |
| - горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | К, С, О | не менее 30 см.       |                  | п. 5.2.15                          |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)   | С       | наличие               |                  | п. 5.2.14                          |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.    | К, О    | наличие               |                  | п. 5.2.13                          |
| <b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b>                      |         |                       |                  |                                    |
| - ширина проема одной створки двери в свету                                    | К       | не менее 0,9 см.      | не соответствует | п. 5.1.4                           |

|                                                                                                           |   |                       |                  |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| - высота порога двери                                                                                     | К | не более 1,4 см.      | не соответствует | п. 5.1.4                                                  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей                                                          | С | наличие               | отсутствует      | п. 5.1.5 нет необходимости, дверное полотно не прозрачное |
| <b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>                                                          |   |                       | -                |                                                           |
| - габариты кабины (глубина x ширина)                                                                      | К | не менее 1,5 x 1,7 м. |                  | п. 5.2.18                                                 |
| - ширина дверного проема кабины (в свету)                                                                 | К | не менее 0,95 м.      |                  | п. 5.2.18                                                 |
| - тактильные средства информации на кнопках управления лифта                                              | С | наличие               |                  | п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008                   |
| - тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта                                                  | С | наличие               |                  | п. 5.2.20                                                 |
| - напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см. |   | наличие               |                  | п. 5.2.20                                                 |
| <b>2.4. Зона оказания услуги<sup>5</sup> – этаж _3_</b>                                                   |   |                       |                  |                                                           |
| <b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>                                                          |   |                       |                  |                                                           |
| Количество мест для инвалидов-колясочников                                                                | К | не менее 1%           | не соответствует | п. 7.1.7 места не обозначены                              |
| Размер места для инвалида-колясочника:                                                                    |   |                       |                  |                                                           |
| - при доступе сбоку                                                                                       | К | 0,55 x 0,85 м.        |                  | п. 7.1.7                                                  |
| - при доступе спереди или сзади                                                                           | К | 1,25 x 0,85 м.        |                  | п. 7.1.7                                                  |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.                                                  | К | не более 0,85 м.      | -                | п. 7.1.9 не требуется                                     |

<sup>5</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

|                                                                                           |            |                         |   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги                            | К          | не менее 1,0 м.         | - | п. 7.1.9 не требуется |
| <b>Предприятия торговли</b>                                                               |            |                         | - |                       |
| Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.                                         | К          | не более 0,85 м.        |   | п. 7.4.1              |
| Глубина полок                                                                             | К          | не более 0,5 м.         |   | п. 7.4.1              |
| Количество доступных расчетно-кассовых постов                                             | К          | не менее 1              |   | п. 7.4.2              |
| Ширина прохода у расчетно-кассовых постов                                                 | К          | не менее 1,1 м.         |   | п. 7.4.2              |
| <b>Предприятия питания</b>                                                                |            |                         | - |                       |
| Ширина проходов                                                                           | К          | не менее 0,9 м.         |   | п. 7.4.7              |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.                                                         | К          | не менее 1              |   | п. 7.4.7              |
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м. | К          | наличие                 |   | п. 7.4.7              |
| <b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>                                            |            |                         | - |                       |
| Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)                                                  | К          | не менее 0,85 x 1,0     |   | п. 7.1.9              |
| Количество номеров для инвалидов                                                          | К, О, С, Г | 5%                      |   | п. 6.3.1              |
| Входная дверь в номер:                                                                    |            |                         |   |                       |
| - ширина проема двери                                                                     | К          | не менее 0,9 м.         |   | п. 6.3.2; 6.1.8       |
| - высота порога                                                                           | К          | не более 1,4 см.        |   | п. 5.1.4              |
| Свободное пространство в номере                                                           | К          | диаметр не менее 1,4 м. |   | п. 6.3.1              |

|                                                                           |      |                            |                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------|----------------------|
| Туалет в номере (на этаже):                                               |      |                            |                  |                      |
| - ширина дверного проема                                                  | К    | не менее 0,8 м.            |                  | п. 6.3.2; 6.1.8      |
| - высота порога                                                           | К    | не более 1,4 см.           |                  | п. 5.1.4             |
| - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом             | К    | не менее 0,75 м.           |                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| - пространство для разворота кресла-коляски                               | К    | диаметр<br>не менее 1,4 м. |                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| - откидные опорные поручни, штанги                                        | К, О | наличие                    |                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| <b>Обслуживание в кабинете:</b>                                           |      |                            |                  |                      |
| - ширина проема двери                                                     | К    | не менее 0,9 м.            | не соответствует | п. 6.3.2; 6.1.8      |
| - высота порога                                                           | К    | не более 1,4 см.           | не соответствует | п. 5.1.4             |
| - ширина прохода                                                          | К    | не менее 1,2 м.            | соответствует    | п. 5.2.2             |
| - стол с высотой рабочей поверхности                                      | К    | не более 0,85 м.           | соответствует    | п. 7.1.9             |
| - ширина и высота проема стола для ног                                    | К    | не менее 0,75 х<br>0,49 м. | соответствует    | п. 7.1.9             |
| - пространство для разворота кресла-коляски                               | К    | диаметр<br>не менее 1,4 м. | соответствует    | п. 5.2.2             |
| <b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж <u>3</u> отсутствуют</b> |      |                            |                  |                      |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества                         | К    | 7%<br>(но не менее 1)      |                  | п. 5.3.2             |
| Знак доступности кабины для инвалидов                                     | К    | наличие                    |                  | п. 5.3.6             |
| Размер кабины (ширина х глубина)                                          | К    | не менее<br>1,65 х 1,8 м.  |                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Ширина двери кабины                                                       | К    | не менее 0,9 м.            |                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |

|                                                                                                                                                         |         |                            |             |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом                                                                                             | К       | не менее 0,75 м.           |             | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                                     |
| Пространство для разворота кресла-коляски                                                                                                               | К       | диаметр<br>не менее 1,4 м. |             | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                                     |
| Откидные опорные поручни, штанги                                                                                                                        | К, О    | наличие                    |             | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                                     |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом                                                                                       | К       | наличие                    |             | п. 5.3.6                                                                 |
| <b>2.6. Средства информации – этаж __3__</b>                                                                                                            |         |                            |             |                                                                          |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения                                                           | К, С, Г | наличие                    | отсутствуют | п. 5.5.1                                                                 |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками | К, С, Г | наличие                    | отсутствует | п. 5.5.8                                                                 |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте                                                                                       | К, С, Г | от 1,5 до 4,5 м.           | отсутствуют | п. 5.5.4; 5.5.6                                                          |
| Речевые информаторы                                                                                                                                     | С       | наличие                    | в наличии   | п. 5.5.3; 5.5.4                                                          |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации                                                                                              | Г       | наличие                    | в наличии   | п. 5.5.3; 5.5.4 светящиеся табло «Вход», «Выход» при аварийных ситуациях |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                         | К                                                                                    | О | С | Г |
| Участки и территории                    | +                                                                                    | + | + | # |
| Вход                                    | -                                                                                    | + | - | # |
| Пути движения                           | -                                                                                    | - | - | # |
| Зона оказания услуги                    | -                                                                                    | + | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение       | -                                                                                    | # | - | + |
| Средства информации                     | -                                                                                    | # | - | - |

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

|                   | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|
|                   |                             | К                                                     | О | С | Г |
| Объект доступен   |                             |                                                       |   |   |   |
| Объект недоступен | X                           | X                                                     | X | X | X |

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Участки и территории        | Вход на территорию оборудовать информационным стендом с расположением и указанием направления к корпусам (главный, столовая, спортивный зал, общежитие, мастерские) для ориентации.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Вход                        | Вход оборудовать пандусом, в соответствии с требованиями (уклон, ширина, поручни с двух сторон, нескользкое покрытие), поручни лестницы оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012. Ширину проемов одной створки в свету и высоту порогов входных дверей привести в соответствие. В холле оборудовать информационный стенд о расположении кабинетов, оборудованных для проведения учебного процесса МГН и направлении движения к ним.                         |
| Пути движения               | Ширину проемов дверей в свету (одной створки) и проходов привести в соответствие, убрать дверные пороги. Лестницы оборудовать поручнями с двух сторон (с тактильной информацией указания этажей на них), ступени всех лестниц (верхнюю и нижнюю каждого пролета) оборудовать контрастной маркировкой, поверхность перед ступенями оборудовать тактильной информацией. Перепады уровня высот (ступени) в коридорах оборудовать поручнями и дублировать пандусами. |

| Функциональные зоны объекта       | Основные мероприятия по адаптации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зона оказания услуги              | <p>Ширину проемов и высоту порогов дверей в кабинеты привести в соответствие. Оборудованные кабинеты обозначить специальными знаками, направление к ним обеспечить указателями. При обеспечении доступности на объекте по варианту «Б», возможен вариант организации учебного процесса и всех услуг на первом этаже.</p> <p>В этом случае необходимо предоставить пакет сопровождающих документов: заключение о невозможности обеспечения доступности объекта в полном объеме; обеспечение доступности услуги по варианту «Б» (выделение оборудованного места на первом этаже), возможно с оказанием ситуационной помощи сотрудником; закрепление ответственного лица с вменением в должностные обязанности оказания помощи МГН; утверждение правил оказания услуги МГН на объекте; согласование указанных мер с общественной организацией инвалидов, действующей на территории Кореновского района.</p> |
| Санитарно-гигиеническое помещение | Оборудовать универсальное помещение (туалет) для доступа МГН, обозначить специальной информацией.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Средства информации               | Система средств информации зон и помещений должна предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указателем направления движения к месту получения услуги и сопровождать клиента по всему пути следования до места получения услуги. Обеспечить обозначение специальными символами доступные для МГН зоны обслуживания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

« 09 » февраля 2017г.

Дата составления Паспорта\*

Специалист 1 разряда УСЗН в Кореновском районе

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

Н.С.Ковтун

Ф.И.О.